



## BESCHEINIGUNG



Hiermit wird bescheinigt, dass

### Regiolux GmbH

Hellinger Straße 3  
97486 Königsberg  
Deutschland

ein System zur Identifizierung und Bewertung von gesundheitlichen Gefahren unter besonderen Berücksichtigung von Splitterschutz, Reinigung und Wartung, sowie der chemischen und mechanischen Beständigkeit eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:

Herstellung von Leuchten höherer Schutzart für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass dieses HACCP-System die Forderungen der folgenden Vorschrift erfüllt:

### DIN 10500

vom Mai 2009

Die für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorgesehenen Leuchten sind grundsätzlich geeignet, von IFS Vers. 8 und/oder BRC Global Standard Food Vers. 8 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt zu werden.

Registrier-Nr. 516801 HCE  
Frankfurt am Main 2026-06-12  
Gültig bis 2027-06-11

DQS CFS GmbH  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit

Guido Eggers  
Geschäftsführer



Zertifizierungsstelle: DQS CFS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main, Deutschland  
Die Gültigkeit der Zertifizierung kann nur durch den QR-Code verifiziert werden.

## Planungshilfe zur DQS Bescheinigung vom 12.06.2026

Diese Planungshilfe soll nützliche Hinweise für den Einsatz der Regiolux und Lichtwerk-Leuchten geben, die gemäß DQS-Bescheinigung zum Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet sind.

Die aufgeführten Angaben sind informativ und stets abhängig von Reinigungszyklen bzw. –Auflagen vor Ort. Sie ersetzen nicht eine Beurteilung der Leuchten durch den Fachplaner / Hygienebeauftragten.

### Regiolux identifiziert folgende Einsatzbereiche und grundlegende Anforderungen:

1. Verpackte Lebensmittel – Verkauf, Lager, Logistik, Büro
  - a. Das Produkt weist glatte Flächen auf (Schmutzanhaftung).
  - b. Die Reinigbarkeit mit einem Lappen ist gegeben.
  - c. Die Schutzart entspricht mindestens IP20.
  
2. Verkauf von unverpackten Lebensmitteln  
Wie 1. Zusätzlich:
  - d. Das Gehäuse ist schlagfest.
  - e. Das Gehäuse ist bruchsicher.
  - f. Dem Glasbruch ist vorgebeugt (z.B. Glasbruchfolie).
  
3. Lebensmittelproduktion  
Wie 1. und 2. Zusätzlich:
  - g. Es sind keine nicht reinigbaren Spalten vorhanden.
  - h. Der Wasserabfluss ist gegeben.
  - i. Die Schutzart entspricht mindestens IP54.
  - j. Die Leuchte ist reinigbar mit Schlauch
  - k. Das Leuchtmittel ist abgedeckt.
  - l. Beständigkeit gegen übliche Reinigungsmittel ist gegeben.
  - m. Die verwendeten Materialien können sich nicht von der Leuchte lösen (z.B. Lacke).
  - n. Vermeidung von Glas (Glasbruch).
  - o. Auflageflächen für Staub sind minimal.
  - p. Bauteile, Zubehöre, Verschlüsse sind unverlierbar.

## Zuordnung der Produktfamilien:

Produktfamilie	Typ	Erlaubter Bereich	Anmerkung/Hinweise
SDT	SDGS LED (IP54) SDGSO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP64) SDGSC B/TB/T/XT/G (IP64) SDBA/1500 Netlife (IP54)	1. + 2. (+ 3.)	Die Sicke in den Schienen kann ein Reservoir für Schmutz und Keime darstellen (Unterpunkt 3h ist nicht erfüllt).  Wenn diese stets sauber und trocken gehalten wird, ist der Einsatz im Bereich 3 grundsätzlich möglich.  SDT und alle IP64 Zubehöre geeignet.  Ausnahme: Blindabdeckung SDBKS + SDBKSD
	SDGV LED (IP40) SDGVL LED (IP20) SDGC B/TB/T/XT/G (IP20) SDGVC B/TB/T/XT/G (IP20) SDGLK (IP20) / SDGVLK (IP20) SDGBG (IP20) SDGO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) SDGVO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) SDGN (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.  SDT und alle Zubehöre + Blindabdeckung SDBA geeignet.  Ausnahme: Stirnseiten SDTE Blindabdeckung SDBK
SRT	SRGSO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP64) SRGSVO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP64) SRGSC B/TB/T/XT/G (IP64) SRGSVC B/TB/T/XT/G (IP64) SRGSV Netlife (IP54) SRGSV SAFE (IP54)	1. + 2. (+ 3.)	Die Sicke in den Schienen kann ein Reservoir für Schmutz und Keime darstellen (Unterpunkt 3h ist nicht erfüllt).  Wenn diese stets sauber und trocken gehalten wird, ist der Einsatz im Bereich 3 grundsätzlich möglich.  SRT und alle IP64 Zubehöre + Blindabdeckung SRBAS geeignet.  Ausnahme: Blindabdeckung SRBKS + SRBKSD.
	SRGLK (IP20) / SRGVLK (IP20) SRGLP (IP20) / SRGVLP (IP20) SRGO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) SRGVO B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) SRGC B/TB/T/XT/G (IP20) SRGVC B/TB/T/XT/G (IP20) SRGBG (IP20) SRGV Netlife (IP20) SRGV SAFE (IP20) SRGN (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.  SRT und alle Zubehöre + Blindabdeckung SRBA geeignet.  Ausnahme: Blindabdeckung SRBK.
	SRGV/0375 1XCAMU/95 (IP20) SRGV/0750 2XCAMU/95 (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.
	CAMU/95 GS	1.	Vorsicht Glas!

Produktfamilie	Typ	Erlaubter Bereich	Anmerkung/Hinweise
<b>parsa</b> <b>pirola evo</b> <b>tubolin</b> <b>tubolin plus</b> <b>maran</b> <b>planara</b> <b>protection</b> <b>Lowea IP65</b>	PSO+PSOPC (IP65) PGE (IP65) tubolin (IP65/69K) tubolin (IP67/69K) maran (IP65) PNE G/O/MP (IP54) PRE G/O/MP (IP54) LOESMP (IP65)	1. + 2. + 3.	Reinigung Schlauch: ja Reinigung Dampf/Hochdruck: bitte anfragen
<b>aduna</b>	ADAMP/ ADAX (IP65)	1. + 2. + 3.	Vorsicht VSG-Glas! Reinigung Schlauch: ja Reinigung Dampf/Hochdruck: bitte anfragen
<b>worker plus</b>	WOHSTB-PLUS (IP65) XB/B/TB/T/H/G/DA/A	1. + 2. + 3.	Leuchte mit PMMA-Scheibe und 30° angewinkelten Flächen an der Leuchtenoberseite zur Vermeidung von Schmutz und Wasseransammlung. Nicht zu verwechseln mit WOHS (IP65) mit Schwallenschutzgitter.
<b>worker protection</b>	WOH XB/B/TB/T/H/G/DA/A (IP54) PRAG/O/MP LED (IP54)	1. + 2.	Die Anforderungen für Bereich 3 sind bis auf Unterpunkt g., h. und o. ebenfalls erfüllt.
<b>lens pro</b>	LPAK / LPAKPC LED (IP44)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
<b>camu</b>	CAMU/95	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.
	CAMU/95 GS	1.	Vorsicht Glas!
<b>ballea</b>	BAM (IP40)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt. Über Zubehöre auch für Anbau an Schiene und als Einbauleuchte möglich Einsatz als Einbauleuchte empfohlen um Staubablagerungen zu vermeiden
<b>changy</b>	CHANGY –B/-TB (IP40)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.
	CHANGY –B/-TB (IP54)	1.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt. Vorsicht Glas!
<b>opara</b>	OPARA (IP54)	1. + 2. (+ 3.)	Die Leuchtenrückseite kann ein Reservoir für Schmutz und Keime darstellen (Unterpunkt 3h ist nicht erfüllt). Wenn diese stets sauber und trocken gehalten wird, ist der Einsatz im Bereich 3 grundsätzlich möglich.

Lichtwerk			
Produktfamilie	Typ	Erlaubter Bereich	Anmerkung/Hinweise
<b>ceos</b>	ceos-T	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
	ceos-TH	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
<b>clip</b>	clip-TTS-C B/TB/T/XT/G (IP20) clip-TTS-O B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) clip-TT-C B/TB/T/XT/G (IP20) clip-TT-O B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) clip-TT LK/LKTB (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
	clip-ON-C B/TB/T/XT/G (IP20) clip-ON-O B/TB/T/H/DA/G/A/XB (IP20) clip-ON LK/LKTB (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
<b>beo</b>	beo-EOS B/TB (IP20)	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
	beo-EOS B/TB 2x2 (IP20) + beo-AR 2x2	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.
<b>micro</b>	micro-EFA micro-EFAT	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt
	micro-AFA	1. + 2.	Eingeschränkte Schutzart – keine Beaufschlagung durch Spritzwasser/Stäube erlaubt.

Technische Änderungen vorbehalten / Stand 12/06/2026